

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП)**

Наименование Заказчика: ОАО «Капитал Банк»

№ лота	Наименование и описание товара	Кол-во	Предложение Поставщика (Обязательно заполнить)
1	<p>ИБП (Источник бесперебойной питания) Аналог не хуже SVC V-1200-L Тип: Линейно-интерактивный Полная мощность, ВА – не менее 1200ВА Активная мощность, Вт - не менее 720Вт Коэффициент мощности – 0,6 Входное напряжение, В - не менее 220В Диапазон работы AVR, В - 145-290В Выходное напряжение, В - 220В +16%/-10% Входная частота, Гц - 45-65Гц Выходная частота, Гц - 50/60 ±0.5Гц Время переключения режимов, мс – 3мс Форма выходного сигнала - Ступенчатая синусоида Тип АКБ - Свинцово-кислотный Количество встроенных АКБ, шт – 2шт Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач - 12В/7.5 Ач Напряжение DC шины, В - 24В Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач - 7,5 Ач Количество и тип входных разъемов - 1*Schuko CEE 7/7 Количество и тип выходных разъемов - 3*Schuko CEE7/4 Вид лицевой панели - LED-индикация Срок официальной гарантии, мес – 12 мес.</p> <p>Победитель после вскрытия предоставляет одно изделие на подтверждение заявленных технических характеристик.</p>	1 штук	

В момент оценки конкурсных заявок, Участник конкурса при требовании Заказчика, обязан предоставить образец поставляемого ИБП для оценки на техническое соответствие.

Адрес поставки: г. Ош, пр. Масалиева, 50 "Г"

Подпись и печать Участника конкурса